



Rabka-Zdrój, 7 sierpnia 2018 r.

Numer sprawy: TL.21.1.2.2018

UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENIA NR 3 ORAZ ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Na podstawie art.38 ust.1, ust.4 i 4a w związku z ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający uzupełnia wyjaśnienie nr 3 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II (zwaną dalej „siwz”) o brakujące (omyłkowo nie udzielone) odpowiedzi i jednocześnie zmienia jej treść aby uzupełnić ją:

1. PYTANIE NR 6

„V. Część budowlana

(...)

21. Element 7, poz. 7.1 Proszę o podanie parametrów technicznych windy umożliwiający poprawną wycenę i wykonanie.
22. Element 8, poz. 8.5 i 8.6 Proszę o informację czy przez kompletny zestaw montażowy należy rozumieć automatykę sterującą bramą oraz jaki typ wypełnienia bramy należy wybrać.
23. Element 8, poz. 8.5, 8.6 i 8.7 Proszę o podanie informacji na temat koloru (RAL)
24. Element 9, poz. 9.20-9.24 W związku z przeprowadzeniem inwestycji tylko na terenie działki 4034/4 proszę o wykreślenie pozycji z przedmiaru lub wskazanie murku oporowego którego te pozycje dotyczą na obszarze działki 4034/4.
25. Element 11, poz.11.4 Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem 10 sztuk a projektem zagospodarowania terenu 8 szt. drzew.
26. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU wycieraczki nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.
27. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU stojaki na rowery nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.
28. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU ławki nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.
29. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU kosze na śmieci nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.
30. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU słupki odgradzające chodnik i parkingowe nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.
31. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż śmietnik zawarty w PFU i projekcie zagospodarowania nie podlega wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.



32. Ze względu na udzielone odpowiedzi z dnia 10.07.2018r. (odpowiedź na pytanie nr 1) o zagospodarowaniu terenu tylko na działce ewid. nr 4034/4 oraz ilość zawartą w pozycji 9.25 i pozycjach z nią związanych proszę o potwierdzenie, iż odcinek drogi dojazdowej od istniejącego wjazdu do projektowanego ogrodzenie nie jest objęty przedmiotem niniejszego postępowania, lub zmianę ilości w ww. pozycjach przedmiaru.”

Odpowiedź:

Ad.21. Winda:

- dźwig hydrauliczny bez maszynowni;
- udźwig 630kg / 8 osób;
- wymiary kabiny oraz drzwi spełniające wymogi stawiane w przepisach dźwigom osobowym dla osób niepełnosprawnych;
- winda musi mieścić się w istniejącym szybie;
- 4 kondygnacje;
- sposób wykończenia kabiny, wybór wzoru widocznych elementów (drzwi, panel przywoławczy, etc.) należy uzgodnić z Zamawiającym oraz projektantem - preferowane materiały: szkło oraz stal nierdzewna.

Ad.22. Należy uwzględnić automatykę sterującą bramą. Wypełnienie pionowymi prętami o wymiarze 25x25 mm, umieszczone co 110 mm lub analogicznie do wypełnienia pręseł ogrodzenia.

Ad.23. Kolor RAL 9011.

Ad.24. Mur oporowy znajduje się na innej działce i nie wchodzi w zakres inwestycji realizowanej na działce 4034/4.

Ad.25. Zgodnie z projektem należy przewidzieć nasadzenie 8 szt. drzew.

Ad.26. Zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym i projekcie systemowe wycieraczki obiektowe należy uwzględnić w wycenie.

Ad.27. Stojaki rowerowe podlegają wycenieniu – uwzględniono w uprzednio udostępnionym przedmiarze.

Ad.28. Ławki podlegają wycenieniu – uwzględniono w uprzednio udostępnionym przedmiarze.

Ad.29. Kosze na śmieci podlegają wycenieniu – uwzględniono w uprzednio udostępnionym przedmiarze.

Ad.30. Słupki odgradzające chodniki i miejsca parkingowe podlegają wycenieniu – uwzględniono w uprzednio udostępnionym przedmiarze.

Ad.31. Śmietnik (osłona) podlega wycenieniu – uwzględniono w uprzednio udostępnionym przedmiarze. Należy przewidzieć wykonanie zadanej, zamykanej osłony śmietnikowej.

- osłona śmietnikowa 4,5m × 3m, na 4 duże kontenery 4 kołowe,
- konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, uszorstkawiana malowana proszkowo kolorze RAL DB 703;
- podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia w fundamencie na głębokości 20cm;
- fundament betonowy pod każdym słupkiem wys. min. 120 cm, rzut 30 cm × 30cm; 20cm poniżej poziomu nawierzchni (łączenie słupków z fundamentem niewidoczne);
- dach z blachy trapezowej malowanej w kolorze konstrukcji;
- nośność konstrukcji i dachu zgodna z obowiązującymi przepisami;
- ściany z blachy perforowanej (Ø 10mm co 15mm), w kolorze konstrukcji, wysokość min. 1,5m;
- drzwi z blachy perforowanej (jak wyżej), przystosowane do zamka cylindrycznego;



- Ad.32 Zakres realizowanej inwestycji ogranicza się do działki nr 4034/4. Odcinek drogi dojazdowej od istniejącego wjazdu do projektowanego ogrodzenie nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
2. W rozdziale XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert siwz:
 - 1) ust.2 przyjmuje brzmienie:
*„Termin składania ofert:
do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz.:14:30”;*
 - 2) ust.3 pkt 1 przyjmuje brzmienie:
*„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w:
Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój
w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 14:45”*
 3. W rozdziale XXX. Opis sposobu przygotowywania ofert siwz:
 - a) w ust.4 pkt 12 przyjmuje brzmienie:
*„Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój
Przetarg nieograniczony pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju –
etap II
Nie otwierać przed 10 sierpnia 2018 r. o godz. 14:45”.*
 4. W pozostałym zakresie swiz pozostaje bez zmian.
 5. W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.6 oraz art.12a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
 6. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią siwz i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
 7. Niniejsze uzupełnienie wyjaśnienia nr 3 i zmianę nr 3 przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: <http://www.rabcio.nowotarski.pl>.

Dyrektor
mgr Zbigniew Wójciak